



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Отдел надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66. E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 23 / 1 / 46
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ ДС № 19 «Тополек»

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),
законный представитель – заведующая Басакова Е.А.
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Невинномыска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску) Несмашного Д.М. № 83 от « 20 » апреля 2017 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «02» мая 2017 г., с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «26» мая 2017 г. проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску) Сыромятниковым Игорем Владимирович МБДОУ ДС № 19 «Тополек» ул. Гагарина, 8

(должность, звание, ФИО государственного инспектора
по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 19 «Тополек» Басакова Е.А.
(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Не допускать эксплуатация светильников без защитных плафонов (рассеивателей), предусмотренных конструкцией данных светильников помещении склада.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режим в РФ п. 42 в)	01.11.2017	
2.	Двери эвакуационных путей не в полном объеме оборудовать приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; СНиП 21-01-97 п. 6.18*.	01.11.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

дознаватель ОНД по г. Невинномысску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора)

Сыромятников И.В.

по пожарному надзору)



М.Л.П.

« 26 » 05 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

заведующая МБДОУ ДС № 19 «Тополек»

(должность, Ф.И.О.)

Басакова Е.А.

« 26 » 05 2017 г.